

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

заместитель главного врача

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

19.10.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 74422.1 от 19.10.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МП "Горводоканал" г. Котельнич
- 2. Юридический адрес:**
612600, Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 91
- 3. Фактический адрес:**
612600, Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 91
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Резервуар ВНС 3-го подъема Кировская область, г. Котельнич, ул. Даровская; [ЧВ]33710000001.10110.0644
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер МП "Горводоканал" г. Котельнич Сандакова О.Ю.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**
12.10.2023 09 ч. 20 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
12.10.2023 16 ч. 00 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
3,4 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 3945-03 от 07.08.2023
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 1108 от 12.11.2023
Нормативный документ на отбор образцов: сведения Заявителем не предоставлены
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
74422.1-С-2023

Вода питьевая

код образца: 74422.1-С-2023




САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.10.2023

Дата окончания исследования: 18.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	2,95 ± 0,44	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	менее 0,25	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	214 ± 19	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
4	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
5	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
6	Мутность / по формазину	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
8	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9	Водородный показатель (рН)	ед.	8,2 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
10	ПАВанионоактивные / суммарно	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012 (Метод 1)
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Смагина И.И.		
Химик-эксперт Дуняшева О.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель отделения по отбору
приему проб и выдаче протоколов Багаева А.Ю.

- Примечание:
- Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
 - Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
 - ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб), условия и сроки доставки образцов (проб), предоставленную информацию об образцах (пробах), отобранных и доставленных Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах